

Tilaaja

 Päijät-Hämeen  
 hyvinvointikuntayhtymä/HOLLOLA  
 Hollola

 Keskussairaalankatu 7  
 15850 Lahti

Maksaja

**Myrskylän vesihuoltolaitos**

 PL299  
 02066 DOCUSCAN


<b>Näytetiedot</b>	<b>Näyte</b>	Verkostovesi		
	<b>Näyte otettu</b>	28.08.2019	<b>Kellonaika</b>	
	<b>Vastaanotettu</b>	28.08.2019	<b>Kellonaika</b>	16.30
	<b>Tutkimus alkoi</b>	28.08.2019	<b>Näytteenoton syy</b>	Käyttötarkkailu
	<b>Ottopiste</b>	Niemijärventie 1		
	<b>Näytteen ottaja</b>	Jarva Henry		

Analyysi	Menetelmä	21251-1 Verkostovesi Niemijärventie 1	Yksikkö	Epävarmuus-%
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	> 300, tulos on arvio	pmy/ml	
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	mpn/ 100 ml	
Väriiluku	* SFS-EN ISO 7887:2011 menetelmä C	< 2	mg Pt/l	10
Sameus	* SFS-EN ISO 7027	0,39	FNU	15
pH	* SFS 3021 1979	7,0		3
Kokonaiskovuus	* Laskennallinen	0,60	mmol/l	20
Kalsium, Ca	* SFS-EN ISO 11885:2009	13	mg/l	20
Magnesium, Mg	* SFS-EN ISO 11885:2009	6,9	mg/l	20
Haju	SFS-EN 1622:2006, Annex C	ei sivuhajua		
Maku	SFS-EN 1622:2006, Annex C	hieman karvas		
Veden lämpötila	kenttämittaus	14,0	°C	

\* = Akkreditoitu menetelmä

**Lausunto** Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -suositukset muuten, mutta heterotrofinen pesäkeluku oli epätavallisen (>100 pmy/ml) korkea (STM asetus 1352/2015, 683/2017).

**Yhteyshenkilö** Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti



 Ahlfors Reetta  
 toimitusjohtaja

**Tiedoksi** Jarva Henry, henry.jarva@myrskylä.fi;

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

---

Krigsman Timo, timo.krigsman@myrskylä.fi;  
kunta@myrskylä.fi;  
tulokset.hoas@phhyky.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

**Postiosoite**

Viikinkaari 4  
00790 Helsinki  
metropolilab@metropolilab.fi

**Puhelin**

+358 10 391 350

**Faksi**

+358 9 310 31626

**Y-tunnus**

2340056-8  
**Alv. Nro**  
FI23400568

<http://www.metropolilab.fi>