

Tilaaja

 Päijät-Hämeen
 hyvinvointikuntayhtymä/HOLLOLA
 Hollola

 Keskussairaalankatu 7
 15850 Lahti

Maksaja

Myrskylän vesihuoltolaitos

 PL299
 02066 DOCUSCAN


Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu	05.02.2020	Kellonaika	10.45
	Vastaanotettu	05.02.2020	Kellonaika	15.55
	Tutkimus alkoi	05.02.2020	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta
	Ottopiste	Ryhmäkoti Väinölä, Koivistontie 5		
	Näytteen ottaja	Pyykölä Jaana, terveydensuojeluinsinööri		

Analyysi	Menetelmä	2817-1 Verkostovesi Kirkonkylän JA Ryhmäkoti Väinölä, Koivistontie 5	Yksikkö	Epävarmuus-%
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	1	pmy/ml	
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	mpn/ 100 ml	
Väriluku	* SFS-EN ISO 7887:2011 menetelmä C	< 2	mg Pt/l	10
Ammonium, NH4	* ISO 7150: 1984, DA	< 10	µg/l	15
Sameus	* SFS-EN ISO 7027	0,80	FNU	15
pH	* SFS 3021 1979	7,9		3
Sähkönjohtavuus 25 C	* SFS-EN 27888:1994	237	µS/cm	5
Mangaani, Mn	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 3	µg/l	20
Rauta, Fe	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 15	µg/l	20
Haju	SFS-EN 1622:2006, Annex C	ei sivuhajua		
Maku	SFS-EN 1622:2006, Annex C	ei sivumakua		
Veden lämpötila	kenttämittaus	8,0	°C	

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
(STM asetus 1352/2015, 683/2017)

Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti



 Ahlfors Reetta
 toimitusjohtaja

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Tiedoksi

Jarva Henry, henry.jarva@myrskylä.fi;
Krigsman Timo, timo.krigsman@myrskylä.fi;
kunta@myrskylä.fi;
tulokset.hoas@phhyky.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite

Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin

+358 10 391 350

Faksi

+358 9 310 31626

Y-tunnus

2340056-8

Alv. Nro

FI23400568

<http://www.metropolilab.fi>